

## 品質証明書

御中

オート化学工業株式会社

本社 東京都台東区上野 5-8-5

TEL (03) 5812-7310

大阪支店 大阪府吹田市南金田 2-18-23

TEL (06) 6821-8011

種類および規格名称	品名
一成分形ポリウレタンシーリング材 JIS A 5758 F-25HM-8020 (PU-1) 認証番号 CE0308034	オートン超耐シーラーTF2000

上記製品は、JIS A 5758 (F-25HM-8020) に合格する製品であり、適正な目地設計と施工により、建築用弾性シーリング材として優れた性能を長時間保持することを証明致します。但し、施工上の欠点、天災、構造上に基づく欠陥が生じた場合は除く。

試験項目	JIS A 5758 規格	製品規格
押出し性 (秒/23℃)	(JIS A 1439)	5 以下/製造時
指触乾燥時間 (h/23℃50%RH)	(JIS A 1439)	24 以内
加熱残分 (%)	(JIS K 5601-1-2)	93.0 以上
スランプ (mm/50℃)	3 以下	2 以下
弾性復元性 (%)	70 以上	70 以上
引張特性 (N/mm <sup>2</sup> ) ※	23℃	0.4 超え
	-20°	0.6 超え
定伸長下での接着性	破壊してはならない	破壊しないこと
圧縮加熱・引張冷却後の接着性	破壊してはならない	破壊しないこと
水浸漬後の定伸長下での接着性	破壊してはならない	破壊しないこと
体積損失 (%)	10 以下	10 以下
耐久性 (区分 8020)	明確な異常があつてはならない	明確な異常がないこと

※HM は 23℃、-20℃のいずれかを満足すれば良い